

Dąbrowa Górnicza, 04.12.2019 r.

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ  
W POSTĘPOWANIU**

**Dot. Postępowania przetargowego pn. „Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWel w miejscowości Częstochowa”**

**Poniżej przedstawiono zakres zmian wprowadzonych w dokumentacji przetargowej w dniu 04.12.2019 r.**

**Załącznik nr 1 - PFU:**

- **§ 5 ust. 3:**

Było:

„3. W przypadku chęci powierzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji jakichkolwiek prac (zarówno Robót budowlanych jak i wszelkich innych prac), Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) zobowiązani są zgłosić Zamawiającemu tego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), przed przystąpieniem przez niego do realizacji tych prac. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawić Zamawiającemu:

- a. umowę z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) lub jej projekt, który musi być kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez Strony, określającą w szczególności wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), termin realizacji oraz szczegółowy zakres prac do wykonania, a w przypadku Robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącej Robót budowlanych określonych w w/w umowie lub jej projekcie, oraz
- b. pisemne oświadczenie osób upoważnionych do reprezentacji podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) stwierdzające, że ten podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń treść umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, oraz
- c. w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma realizować Roboty budowlane, zaakceptowane przez Zamawiającego zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) ustanawiane w celu zabezpieczenia Zamawiającego na wypadek roszczeń tego podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) o wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, o odsetki za nieterminowe uregulowanie tego wynagrodzenia oraz o związane z tym koszty procesu i egzekucji. Zabezpieczenie to musi mieć formę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego na okres zaakceptowany przez Zamawiającego nie krótszy niż okres 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Robót budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy.”

Powinno być:

„3. W przypadku chęci powierzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji jakichkolwiek prac (zarówno Robót budowlanych jak i wszelkich innych prac), Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) zobowiązani są zgłosić Zamawiającemu tego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), przed przystąpieniem przez niego do realizacji tych prac. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawić Zamawiającemu:

- a. umowę z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) lub jej projekt, który musi być kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez Strony, określającą w szczególności wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), termin realizacji oraz szczegółowy zakres prac do wykonania, a w przypadku Robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącej Robót budowlanych określonych w w/w umowie lub jej projekcie, oraz
- b. w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma realizować Roboty budowlane, zaakceptowane przez Zamawiającego zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) ustanawiane w celu zabezpieczenia Zamawiającego na wypadek roszczeń tego podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) o wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, o odsetki za nieterminowe uregulowanie tego wynagrodzenia oraz o związane z tym koszty procesu i egzekucji. Zabezpieczenie to musi mieć formę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego na okres zaakceptowany przez Zamawiającego nie krótszy niż okres 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Robót budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy.”

- **Pkt 1.1.5. lit. c:**

Było:

„c. Minimalna trwałość silnika gazowego do remontu kapitalnego nie mniejsza niż 80 000 h”

Powinno być:

„c. Minimalna trwałość silnika gazowego do remontu kapitalnego nie mniejsza niż 64 000 h”

- **Załącznik nr 6 do SIWZ – Parametry kontrolne:**

Zapis poz. 3 tabeli, o dotychczasowym brzmieniu:

„Moc cieplna (podana jako moc obiegu wtórnego oraz obiegu technologicznego dla spalin schłodzonych do 80 °C)”

Zmieniono na:

„Moc cieplna (podana jako moc obiegu wtórnego oraz obiegu technologicznego dla spalin schłodzonych do 120 °C).

- **Załącznik nr 7 do SIWZ – Parametry gwarantowane:**

Zapis poz. 3 tabeli, o dotychczasowym brzmieniu:

„Moc cieplna (podana jako moc obiegu wtórnego oraz obiegu technologicznego dla spalin schłodzonych do 80 °C) przesłana do lokalnego systemu ciepłowniczego (na wyjściu z jednostki wytwórczej – licznik energii cieplnej)”

Zmieniono na:

„Moc cieplna (podana jako moc obiegu wtórnego oraz obiegu technologicznego dla spalin schłodzonych do 120 °C) przesłana do lokalnego systemu ciepłowniczego (na wyjściu z jednostki wytwórczej – licznik energii cieplnej).”